



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Краснодарского края  
**Прокуратура  
Прикубанского  
административного округа  
г. Краснодара**

ул. Фестивальная, 17/1, г. Краснодар,  
Россия, 350049, тел./факс 992-31-77

от 05.04.2024 № 07-01-2024

23

Директору ГКУ СО КК «Краснодарский  
центр социальной адаптации для лиц без  
определенного места жительства и  
занятий»

Масалову В.Н.

п. Краснодарский, д. 63/2, г. Краснодар

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений законодательства о  
пожарной безопасности, социальной защите инвалидов,  
санитарно-эпидемиологического законодательства

Проведенной прокуратурой округа проверкой с привлечением специалистов Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Краснодара УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (далее – ОНД и ПР г. Краснодара), Управления Роспотребнадзора по краю, ГКУ КК Управление социальной защиты населения в Прикубанском внутригородском округа г. Краснодара в деятельности ГКУ СО КК «Краснодарский центр социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий» выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, социальной защите инвалидов, санитарно-эпидемиологического законодательства.

В силу ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ) пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Статьями 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ предусмотрена обязанность граждан и руководителей организации соблюдать требования пожарной безопасности.

На основании п.1 ч 2. ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) положения данного Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при эксплуатации объектов защиты.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - Правила) установлены требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях

обеспечения пожарной безопасности.

Вместе с тем, в нарушение п. «к», п. 27 Правил на путях эвакуации на лестничном марше допускается размещение горючих материалов (пандус для маломобильных групп населения выполнен из горючих материалов); фактическое количество проживающих постояльцев не соответствует расчетному количеству при расчете индивидуального пожарного риска (расчетное 70 человек, фактическое 102) (ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ); после проведения капитального ремонта автоматической пожарной сигнализации не разработана уточненная декларация пожарной безопасности (ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

Выявлены также нарушения законодательства о социальной защите инвалидов в части несоответствия СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

Так, на входах № 1 и № 3 отсутствуют тактильно-контрастные наземные указатели перед (п. 5.1.10); на входной лестнице № 1 отсутствует горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием (п. 5.1.13); на входной лестнице № 3 отсутствует поручни с двух сторон с горизонтальным завершением поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием (п. 5.1.13); у пандусов, дублирующих входы, отсутствуют бортики по продольным краям марша (п. 5.1.10); уклон и длина пандуса входа № 2 не соответствует требованиям п. 5.1.14; ширина входных дверей входа № 2 и № 3 не соответствует требованиям п. 6.1.5; отсутствует лифт или подъемное устройство на 2-й этаж (п. 6.2.8); отсутствуют тактильные указатели на поручнях внутренней лестницы (п. 6.2.12); ширина проема дверей палат, кабинетов не соответствует требованиям п. 7.1.6.

Более того, в санитарно-гигиенических помещениях отсутствуют: системы тревожной сигнализации; отсутствуют откидные опорные поручни; штанги; информационные таблички помещений, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом (п. 6.3.3; п. 6.3.6).

Помимо изложенного, выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Так, согласно результатам лабораторных измерений освещенности, проведенным ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (протокол измерений освещенности № 434/06-4ВП от 20.03.2024), уровни искусственной освещенности в жилой комнате № 112 на 1 этаже (середина) составили  $79 \pm 7,9$  лк, в жилой комнате № 212 на 2 этаже (середина) составили  $68 \pm 6,8$  лк (при норме 150 лк), что не соответствует табл. 5.52 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденного постановлением Главного государственного санитарного

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3.

Выявленные нарушения федерального законодательства стали возможны ввиду ненадлежащего отношения ответственных должностных лиц к исполнению своих должностных обязанностей, являются существенными, подлежат немедленному устранению и недопущению впредь, а также не способствуют охране жизни и здоровья, защите прав, законных интересов граждан и укреплению законности на территории Прикубанского административного округа г. Краснодара.

### ПРЕДЛАГАЮ:


1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры округа, заблаговременно уведомив о дате и времени его рассмотрения.

2. Принять меры, направленные на устранение и недопущение впредь нарушений федерального законодательства.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности должностных лиц, виновных в изложенных нарушениях закона.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру округа в установленный законом срок, с приложением копий организационно-распорядительных документов.

Прокурор округа  
старший советник юстиции



Г.В. Семенюта

[Авто\_Штамп\_ЭП]